



УКРАЇНА
ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039, тел. (044) 281-66-62, факс 281-66-61,
E-mail: rda_golos@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37308812

ПРОТОКОЛ № 8

11.00

11.06.2021

ГОЛОВУВАВ: Перший заступник голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації – Коломієць О.О.

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком)

ВИСТУПАЛИ:

Коломієць О.О. – перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Кобернюк Б.П. – в.о. начальника КП «Київавтошляхміст».

Андрусенко І.В. - провідний фахівець відділу реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків Голосіївського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві.

СЛУХАЛИ: «Про технічний стан та умови подальшої експлуатації шляхопроводу на вулиці Камишанській через залізничні колії станції «Заводська».

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» є балансоутримувачем мостових споруд м. Києва, які закріплені за ним на праві господарського відання, в тому числі шляхопроводу на вулиці Камишанській через залізничні колії станції «Заводська».

Під час весняного огляду працівниками комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» виявлено



значні дефекти несучих конструкцій споруди, які безпосередньо впливають на безпечну експлуатацію споруд, а саме:

- сліди фільтрації води на поверхні балок та опор споруди;
- корозійні тріщини в тілі балок та опор;
- руйнування бетонного шару з оголенням та корозією арматури на балках та опорах.

На замовлення комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» у 2020 році ТОВ «УКРТЕХЕКСПЕРТИЗА» виконано спеціальне обстеження споруди.

У 2021 році ТОВ «ПК «АРКОН» виконано повторне обстеження шляхопроводу, за результатами якого визначено, що відбувається інтенсивна деградація існуючих дефектів несучих конструкцій шляхопроводу у порівнянні з результатами виконаного обстеження у 2020 році ТОВ «УКРТЕХЕКСПЕРТИЗА».

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома, що згідно Висновку за результатами обстеження ТОВ «УКРТЕХЕКСПЕРТИЗА» технічний стан шляхопроводу на вулиці Камишанській через залізничні колії станції «Заводська» оцінюється як непрацездатний (стан 5) (розірвані пучки попередньо напруженої арматури блок прогонових будов) і потребує виконання термінових протиаварійних заходів, згідно висновку ТОВ «ПК «АРКОН» розвиток наявних дефектів може призвести до значних неконтрольованих руйнувань, що потребує обмеження руху транспорту по вантажопідйомності та термінового виконання протиаварійних робіт.

2. Комунальній корпорації «Київавтодор», Комунальному підприємству по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст»:

2.1. встановити постійні спостереження за розвитком деформацій конструкцій шляхопроводу на вулиці Камишанській через залізничні колії станції «Заводська» та навколишньої території;

2.2. забезпечити вжиття необхідних заходів щодо проведення протиаварійних робіт на шляхопроводі на вулиці Камишанській через залізничні колії станції «Заводська» відповідно до рекомендацій наданих ТОВ «УКРТЕХЕКСПЕРТИЗА» та ТОВ «ПК «АРКОН»;

2.3. на час проведення робіт розробити, погодити та затвердити в установленому порядку тимчасову схему організації дорожнього руху;

2.4. забезпечити дотримання діючих вимог законодавства України щодо виконання зазначених заходів.

Відповідальні: Кобернюк Б.П.

Термін: 01.08.2021

3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та Положення про Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, затверджене розпорядженням Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2017 № 503 рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території району.

Голова комісії

Сергій САДОВОЙ

Секретар комісії

Лариса МОСТОВА



КИЕВ^VЛАСТЬ