



ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

“ 25 ” листопада 201 7 р.

№ 08/к798/157-260

Начальнику управління освіти
Дніпровського району міста Києва
Іваніні Н.В.

Щодо неякісного ремонту туалетних кімнат для дітей
зі спеціальними можливостями в СШ № 224

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановна Наталіє Васи́лівно!

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися батьки діток зі спеціальними можливостями, які навчаються в СШ 224 за адресою вул.М.Кибальчича, 5, що у Дніпровському районі м. Києва. Справа в тому, що дітки вже два місяці займаються в закладі, а справляти потреби мусять в іншому кінці школи, або на другому поверсі. Для таких діток, нажаль, це є проблематично.

Ремонт прибиралень не завершений і досі, якість жахлива, а дітки-візочники взагалі не зможуть користуватися ним, так як підрядна організація не виконала вимог розподілу місця для заїзду візків, спеціальних кріплень для висадки/посадки дитини з візка, туалетні кабінки занадто вузькі для здорових дітей, а дітям-візочникам і тим паче, відкоси плитки не дороблені, ними легко можна порізати руки.

У зв'язку з цим та на підставі Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звертаюся до Вас із проханням, **терміново**, відреагувати, взяти під особистий контроль та зобов'язати підрядну організацію ліквідувати недоліки, переробити один з двох туалетів для діток з інвалідними візками, з урахування розміру коляски, спеціальних настінних ручок(кріплень) для висадки/посадки дитини з візка, одним словом, дотриматись правил «Безбар'єрні умови для дітей з порушенням опорно-рухового апарату», а саме:

- Шкільний туалет

Передбачити одну спеціалізовану туалетну кабінку для інвалідів, у тому числі для інвалідів-візочників, ширина дверей не менше 900 мм, в кабіні поряд з однією із сторін унітазу має бути передбачена вільна площа для розміщення візочка для можливості пересадки з крісла на унітаз. Кабіна має бути обладнана поручнями, штангами тощо.

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у встановлений законодавством 10-ти денний термін і надіслати відповідь за адресою 02218, м. Київ, вулиця Райдужна, 13а.



Додаток

Фото ремонту туалетних кабін з недоліками на 8 аркушах.

З повагою

Депутат Київської міської ради

Вик. Пономаренко Ю.М.
0985471578

Сергій Артеменко