

№	Дата події	Місцезнаходження пошкодженого або зруйнованого об'єкта	Назва об'єкта	Статус об'єкта	Тип власності* (Інформація з Державного реєстру)	Балансоутримувач	Тип пошкодження	Інформація про відновлення	
1	01.03.2022	вул. Дорогожицька	Телевежа		Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини	Державна	Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ)	інформація з'ясується	інформація з'ясується
2	10.10.2022	вул. Терещенківська, 15	Будинок першого приватного музею Богдана і Варвари Ханенків		Пам'ятка історії національного значення	Комунальна	Національний музей мистецтв імені Шевченка	В будівлі пошкоджено: 1) Фасадні дерев'яні аркові вікна першого поверху; 2) Фасадні дерев'яні аркові вікна другого поверху; 3) Дерев'яне вікно другого поверху; 4) Дерев'яні вікна третього поверху; 5) Світлові ліхтарі (всі скляні елементи розбиті та висипалися); 6) Автентичні двері центрального входу першого поверху; 7) Захисні ролети першого та другого поверху; 8) Внутрішні автентичні двері другого поверху; 9) Покриття покрівлі (наявні просічення від уламків); 10) Стропильна частина покрівлі; 11) Систему охоронної сигналізації; 12) Систему підвісного освітлення у виставковому залі "Мистецтво Голландії"; 13) Пошкоджено автентичний світильник на центральних сходах; 14) Дерев'яну підлогу у виставкових залах; 15) Штори у виставкових приміщеннях другого поверху, автентичний вітраж на першому поверсі будівлі; 16) Килим в вестибюлі та на центральних сходах;	Були виконані невідкладні заходи щодо забезпечення будівлі музею, а саме : прибрано частки розбитого скла; ліквідовано аварійне звисання розбитого скла із світлових ліхтарів; проведено ремонт систем охоронно - тривожної сигналізації; відновлено роботу систем пожежної сигналізації; вікна виставкових залів першого та другого поверху буд № 15 зашиті та утеплені сандвіч панелями (плита OSB – поліетиленова плівка – базальтова вата - поліетиленова плівка - плита OSB); приміщення музею прибрані; покрівля буд № 15 прибрана від великої кількості сміття: (піску, землі, часток мілкого щєбня, гілок дерев); виконано консерваційні роботи на покрівельній частині світлових ліхтарів буд № 15. Відремонтовані ролети на фасадних вікнах будівлі. Також, науково-проектна документація на першочергові та реставраційні роботи погоджена, дозвіл надано, роботи тривають.
3	10.10.2022	вул. Терещенківська, 17	Житловий будинок, в якому мешкав О.П.Бородін, де було встановлено перший в Києві телефон		Пам'ятка історії, архітектури місцевого значення	Комунальна	Національний музей мистецтв імені Шевченка	В будівлі пошкоджено 1) Фасадні металопластикові аркові вікна 2) Фасадні металопластикові аркові двері 3) Металопластикові вікна цокольного поверху 4) Фасадні дерев'яні аркові вікна третього поверху 5) Світловий ліхтар. 6) Стропильна частина покрівлі. 7) Покриття покрівлі. 8) Систему охоронної сигналізації. 9) Захисні ролети першого та другого поверху	Були виконані невідкладні заходи щодо забезпечення будівель музею а саме : прибрано частки розбитого скла ; ліквідовано аварійне звисання розбитого скла із світлових ліхтарів; проведено ремонт систем охоронно - тривожної сигналізації; відновлено роботу систем пожежної сигналізації; замінено розбиті секції скла зовнішнього світлового ліхтаря на покрівлі буд № 17 ; відновлено скління на вікнах третього поверху та відремонтовано металопластикові вікна в буд № 17; приміщення музею прибрані, відремонтовані ролети на фасадних вікнах будівлі. Також, науково-проектна документація на першочергові та реставраційні роботи погоджено, дозвіл надано. Роботи тривають.
4	10.10.2022	вул. Терещенківська, 9	Будинок Київського музею російського мистецтва, де містилася приватна колекція М.А. Терещенка		Пам'ятка історії національного значення (постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009, № 928, охоронний №260050-Н); Пам'ятка містобудування та архітектури місцевого значення (рішення виконкому Київської міськради від 22.11.2982 №1804, охоронний №47).	Комунальна	Національний музей "Київська картинна галерея"	Прогресує руйнування огорожувальних конструкцій (розкриття тріщин цегляних стін) від надмірного тиску внаслідок дії вибухової хвилі. Пошкодження покрівлі, вікон, світлопрозорих конструкцій, частини внутрішнього та зовнішнього оздоблення. Пошкоджено автентичні віконні рами та паркетну підлогу.	28.02.2023 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій. Проведено у повному обсягу першочергові протипожежні роботи. Розпочато роботи з відновлення приміщення в межах виділених бюджетних коштів. Науково-проектна документація на першочергові та реставраційні роботи погоджено, дозвіл надано. Роботи тривають.

5	10.10.2022	вул. Саксаганського, 95 Б	Будинок у якому жив композитор М. В. Лисенко	Пам'ятка архітектури національного значення	Комунальна	Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького	В будівлі пошкоджено: вертикальні несучі елементи (цегляні стіни); віконні блоки дерев'яні із склінням; вхідні дерев'яні дверні блоки; опорядження стін та стель вапняною штукатуркою з подальшим фарбуванням; опорядження фасадів (декоративне опорядження внутрішніх стін штукатуркою та фасадними фарбами; металевий козирок над входом	Засклено розбиті вікна. Науково-проектна документація на першочергові та реставраційні роботи погоджено, дозвіл надано. Роботи тривають.
6	10.10.2022	вул. Саксаганського, 97	Будинок, в якому жила поетеса і громадська діячка Леся Українка	Пам'ятка архітектури національного значення	Комунальна	Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького	В будівлі пошкоджено: Віконні блоки дерев'яні із склінням кімнатні; віконний блок дерев'яний із склінням даховий; дверний блок дерев'яний із склінням, декоративне опорядження зовнішніх цегляних стін шпаклівкою та фасадними фарбами, опорядження стін та стель вапняною штукатуркою з подальшим фарбуванням	Засклено розбиті вікна. Науково-проектна документація на першочергові та реставраційні роботи погоджено, дозвіл надано. Роботи тривають.
7	10.10.2022	вул. Жиланська, 96	Меморіальний будинок, в якому жив в 1912-1940 рр. народний артист СРСР Саксаганський П.К.	Пам'ятка історії місцевого значення	Комунальна	Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького	В будівлі пошкоджено: цегляні стіни - штукатурка з фарбуванням та шпалерами, дерев'яна несуча кроквяна система, цегляні перегородки, підлоги - дерев'яні пофарбовані дошки, ковролін, віконні блоки дерев'яні зі склінням та металопластикові із склопакетами, дерев'яні дверні блоки, металопластиковий балконний дверний блок із склопакетом, штукатурка стелі з фарбуванням, ліпнина та підвісні стелі типу "Армстронг", піч цегляна Балкони - залізобетонні плити з металевим огороженням, світлові приямки - козирки з металевого оцинкованого листа по металевому каркасу, стіни приямків цегляні оштукатурені цементним розчином, світильники з лампами розжарювання та з люмінесцентними лампами.	інформація з'ясується
8	10.10.2022	вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3	Будинок житловий, в якому проживали відомі письменники, вчені, державні, політичні діячі	Пам'ятка історії, архітектури місцевого значення	Комунальна	Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини в м. Києві	В приміщеннях музею пошкоджені: 1) дерев'яні вікна на 2 поверсі 2) металопластикові вікна на 1 поверсі	Проведено поточний ремонт по заміні вікон. Відновлено
9	15.03.2022	вул. Дегтярівська, 5 літ. А	Лук'янівський народний будинок	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Комунальна	Театрально-видовищний заклад культури "Мала опера"	В будівлі пошкоджено віконне скло, віконні склопакети, віконні рами, вхідні подвійні двері; 5) внутрішні двері; 6) штукатурка у холі на стелі; 7) шпалери.	Частково замінені вікна. Роботи з відновлення будуть проведені при наявності фінансування.
10	08.07.2024	вул. Дегтярівська, 5 літ. А	Лук'янівський народний будинок	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Комунальна	Театрально-видовищний заклад культури "Мала опера"	В будівлі пошкоджено: 1) віконне скло; 2) віконні склопакети;	Частково замінені вікна. Роботи з відновлення будуть проведені при наявності фінансування. 17.09.2024 Проведено комісійне обстеження пошкоджень.
11	10.10.2022	площа Європейська, 2	Український дім	Пам'ятка архітектури місцевого значення (охоронний номер № 1186-Кв)	Державна	Державне управління справами (ДУС)	Пошкоджені: однокамерні склопакети віконних та дверних конструкцій будівлі у кількості 45 шт, орієнтовна площа скління 101,5 кв. м	05.12.2022 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій. Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
12	10.10.2022	площа Вокзальна, 1	Залізничний вокзал	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Державна	АТ "Українська залізниця"	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
13	10.10.2022	вул. Велика Васильківська, 23	Будинок прибутковий	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення	Державна/приватна	інформація з'ясується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
14	10.10.2022	Володимирській узвіз, 2	Будинок Національної філармонії – колишнього Купецького зібрання	Пам'ятка архітектури національного значення, містобудування та архітектури місцевого значення	Державна/комунальна/приватна	Міністерство культури та стратегічних комунікацій України	Вибито скло у вікнах, пошкоджено тинькування фасаду	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
15	10.10.2022	вул. Володимирська, 54	Національна академія наук України	Пам'ятка містобудування і архітектури, історії національного значення	Державна	Національна академія наук України	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.

16	10.10.2022	вул. Володимирська, 55	Будинок Президії Національної академії наук	Пам'ятка містобудування і архітектури національного значення (постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442, охоронний № 894); Пам'ятка історії місцевого значення (рішення виконкому Київської міськради від 27.01.1970).	Державна/приватна	Адмінбудинок "Великий конференц-зал НАН України"	Пошкоджено накриття даху та кров'яна система, частково пошкоджено тинькування стелі. Прослідковується розкриття тріщин оздоблення внутрішніх стін та внутрішніх перегородок. Пошкоджено скління та прослідковується деформація рам віконних прорізів вікон 1-4 поверхів будівлі, пошкоджено укоси та віконні відливи. Вибиті або частково пошкоджені двері ззовні та всередині будівлі.	07.12.2022 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендаційПроведено поточний ремонт по заміні вікон.
17	10.10.2022	вул. Володимирська, 57	Будинок педагогічного музею, в якому працювала Українська Центральна Рада	Пам'ятка історії, містобудування і архітектури національного значення	Комунальна/приватна	Комунальний комплексний позашкільний навчальний заклад «Київський Міський Будинок Учителя»	Вибито скло у вікнах	інформація з'ясується
18	10.10.2022	вул. Володимирська, 58	Бібліотека	Пам'ятка містобудування та архітектури місцевого значення (рішення виконкому Київської міськради від 22.11.1982 № 1804, охоронний № 18); Пам'ятка історії національного значення (постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, охоронний № 260016-Н).	Державна	Будівля бібліотеки КНУ	Покоджено накриття даху та фальці покрівлі, деякі водозливні труби деформовано, пошкоджено систему електропідігріву. Металеве покриття паралетів мурів навколо будівлі зірвано вибуховою хвилею. Пошкоджено або повністю знищено металопластикові віконні блоки 1-4 поверхів будівлі, пошкоджено укоси та віконні відливи, розбиті склопакети, деформовані конструкції рам віконних блоків та їх кріплення. Пошкоджено двері головного і запасного входу та всередині будівлі. Пошкоджено тинькування фасаду.	05.12.2022 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій. Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
19	10.10.2022	вул. Володимирська, 60	Університет	Пам'ятка архітектури національного значення	Державна/приватна	КНУ	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
20	10.10.2022	вул. Володимирська, 62	Публічна бібліотека	Пам'ятка містобудування та архітектури місцевого значення (рішення виконкому Київської міськради від 22.11.1982 №1804, охоронний № 20; охоронний договір на пам'ятку культурної спадщини від 30.12.2021 №4814, паспорт пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення); пам'ятка історії національного значення, (постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, охоронний 260016-Н).	Державна/приватна	Будівля бібліотеки КНУ	Пошкоджені старі дерев'яні вікна на рівні третього-четвертого поверхів головного фасаду у кількості 16 штук (на деяких віконних прорізах дерев'яні віконні блоки випали разом з віконними рамами, а на деяких мають деформацію або зламані, скло у всіх вікнах розбите, підвіконні зламані).	08.12.2022 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій. Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
21	10.10.2022	вул. Богдана Хмельницького, 11	Колегія Павлв Галагана	Пам'ятка архітектури, історії місцевого значення	Державна/приватна	Міністерство культури та стратегічн	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
22	10.10.2022	вул. Богдана Хмельницького, 15	Будинок Академії наук УРСР; Меморіальний будинок, в якому у 1929-1951 рр. працював академік М. М.Крилов	Пам'ятка історії місцевого значення	Державна	Національна академія наук України	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
23	10.10.2022	бульв. Т.Шевченка, 14	Гімназія; Меморіальний будинок, в якому в 1858-61 рр. жив і працював російський анатом і хірург М.І. Пирогов; Меморіальний будинок, в якому в 1890-1895 рр. вчився і проводив революційну роботу А.В. Луначарський	Пам'ятка архітектури національного значення; Пам'ятка історії місцевого значення	Державна/приватна	Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.

24	10.10.2022	вул. Павла Скоропадського, 7		Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення	Державна	Національна наукова медична бібліотека України	Пошкоджено дах (наявн деформація покриття 80%, фальцові шви втратили герметичність, протікають, у кількох місцях дах пробито наскрізь уламками від ракет); пошкодження декоративних елементів на фасаді, зокрема карнизів та ваз над вхідною групою; аварійний балкон з вулиці Антонович зазнав ще більше пошкоджень, спостерігаються значні деформації несучих конструкцій; вибито понад 128 скляних шибок, в т.ч. скло ХІХ століття, пошкоджено автентичні дубові рами з фрамугами, деякі зовнішні та внутрішні двері деформовано. Частина стелі у виставковому залі обвалилася, частково осипалася штукатурка в приміщеннях, в тому числі в Золотому залі - оздоблення ліпниною із сусальним золотом. Викривлено старовинну люстру у Золотій залі, зірвані та розбиті плафони з настельних світильників, у книгозховищі повалено стелажі.	13.04.2023 проведено комісійний огляд, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій. За рахунок коштів спецфонду, а також благодійних внесків у 2022 році було здійснено: скління 128 дерев'яних рам, поточний ремонт покрівлі, стін та стелі, укріплення деяких віконних рам та вхідних дверей будівлі.
25	10.10.2022	бульв. Т.Шевченка, 17	Меморіальний будинок, в якому перебував М.М.Коцюбинський в 1912-1913 рр	Пам'ятка історії місцевого значення (рішення виконкому Київської міськради від 27.01.2970 № 159)	Комунальна/приватна	Київська міська клінічна лікарня №2	Пошкоджені вхідні двері (центральний фасад), інші вхідні металопластикові двері, а також внутрішні фільончасті та металопластикові двері. Пошкоджено понад 150 вікон (скління і рами) центрального фасаду.	23.03.2023 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій. Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
26	10.10.2022	бульв. Т.Шевченка, 18	Гімназія	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Приватна	Публічне АТ "Укртелеком"	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
27	10.10.2022	бульв. Т.Шевченка, 12	Будинок Державного музею Г.Г. Шевченка	Пам'ятка містобудування і архітектури національного значення	Інформації в Реєстрі немає	Державний музей Т.Г. Шевченка	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
28	10.10.2022	вул. Терещенківська, 11	Меморіальний будинок, в якому у 1903-05 рр. проживав Г.М. Кржижановський	Пам'ятка історії місцевого значення	Комунальна/приватна	інформація з'ясовується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
29	10.10.2022	вул. Терещенківська, 13	Будинок прибутковий	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення	Комунальна/приватна	інформація з'ясовується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
30	10.10.2022	вул. Терещенківська, 19	Будинок житловий	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Приватна (повна інформація відсутня)	інформація з'ясовується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
31	10.10.2022	вул. Терещенківська, 21	Будинок прибутковий	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Приватна (повна інформація відсутня)	інформація з'ясовується	Вибито скло у вікнах та конструкції атріуму, пошкоджено елементи фасаду	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
32	10.10.2022	вул. Жилианська, 85	ТЕЦ Південно-Західної залізниці	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Комунальна/приватна	інформація з'ясовується	Зазнало значних пошкоджень	Науково-проектна документація на першочергові протипаварійні роботи погоджено, дозвіл надано. Роботи тривають.
33	10.10.2022	вул. Жилианська, 120-а	Будинок прибутковий	Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини	Інформації в Реєстрі немає	інформація з'ясовується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
34	10.10.2022	вул. Чикаленка, 22А	Будинок житловий Дуніних-Борковських	Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини	Комунальна	інформація з'ясовується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
35	10.10.2022	вул. Саксаганського, 109	Будинок прибутковий	Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини	Приватна (повна інформація відсутня)	інформація з'ясовується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
36	10.10.2022	вул. Саксаганського, 89	Будинок прибутковий	Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини	Приватна (повна інформація відсутня)	інформація з'ясовується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
37	10.10.2022	вул. Саксаганського, 99	Будинок прибутковий	Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини	Приватна (повна інформація відсутня)	інформація з'ясовується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
38	10.10.2022	вул. Саксаганського, 101	Меморіальний будинок, в якому в 1911-1914 рр. жила Леся Українка	Пам'ятка історії місцевого значення	Приватна (повна інформація відсутня)	інформація з'ясовується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
39	10.10.2022	вул. Саксаганського, 103	Будинок прибутковий	Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини	Приватна (повна інформація відсутня)	інформація з'ясовується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
40	31.12.2022	вул. Предславинська, 30-А	Училище міське ім. М.В.Гоголя	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення	Комунальна	інформація з'ясовується	Пошкоджено вікна, двері	інформація з'ясовується

41	31.12.2022	вул. Велика Васильківська, 103	Палац культури «Україна»	Пам'ятка архітектури національного значення	Державна	Державне управління справами (ДУС)	Вибито шибки та пошкоджено віконні склопакети бокового та дворового фасаду	інформація з'ясується
42	17.10.2022	бул. Шевченка	Станція метро "Університет"	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Комунальна	КП "Київський метрополітен"	Пошкодження скління металевих віконних блоків будівлі вестибюлю станції "Університет"	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
43	17.10.2022	вул. Терещенківська, 23-25/10	Будинок прибутковий, в якому мешкали художники Алла Горська та Віктор Зарецький	Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини	Комунальна	інформація з'ясується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
44	17.10.2022	вул. Володимирська, 43	Будинок житловий, в якому містилася редакція газети "Київское слово", народився О.М. Вертинський, працювала студія „Контакт	Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини	Комунальна/приватна	інформація з'ясується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
45	17.10.2022	вул. Євгена Чикаленка № 28/9 літер А (колишня вул. Пушкінська)	Будинок купця М.Хрякова, в якому містилось Друге комерційне училище	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Комунальна/приватна	інформація з'ясується	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
46	січень 2023	вул. Сімона Петлюри, 15	Будинок інституту Київдіпротранс	Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини (Наказ головного управління охорони культурної спадщини від 10.06.2011 №10/34-11, перезадтверджений наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 27.12.2019 № 109).	інформація з'ясується	Державне бюро розслідувань	Пошкодження окремих елементів фасадного оздоблення, встановлені випадки падіння облицювальних частин. Поява та збільшення кількості тріщин фасадних елементів, їх часткове відшарування та падіння.	20.02.2023 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій.
47	весна 2023	вул. Ромоданова, 12/2	Семинарія	Пам'ятка історії та архітектури місцевого значення (наказ Міністерства культури України від 15.03.2019 №195, охоронний № 1094-Кв)	інформація з'ясується	КНУ. Навчально-науковий інститут	Пошкоджено дах (щільність з'єднань листів металеві черепиці, деформовано дефік зливні труби, пошкоджено систему сніготанення); пошкоджено декоративний карниз та конструкції парасету покрівлі; пошкоджено фарбування фасаду; Пошкоджені внутрішні архітектурно-конструктивні та декоративні елементи (стіни, підлога) внаслідок потрапляння атмосферних опадів через пошкоджені ділянки покрівлі.	10.03.2023 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій.
48		вул. Дорогожицька, 7	12 надгробків на Лук'янівському кладовищі: педагога Тутковського П.А., живописця Романова О.Є., математика Пфейфера Г.В., фольклориста Лободи А.М., історика Василенка М.П., авіаконструктора Карлеки О.Д., першого ректора Київської консерваторії Пухальського В.В., музикознавця Кисельова Г.Л., академіка, доктора медицини професора Кашенко М.Ф., математика Граве Д.О., професора архітектури Кобелева О.В., родинний склеп Сольських.	Пам'ятки історії місцевого значення (наказ Міністерства культури України від 22.12.2005 № 1071), (розпорядження Київської міської адміністрації від 07.05.1997 р. № 591), (рішення міськвиконкому № 693 від 30.07.1984).	комунальна	Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник	Пошкодження лицьового боку гранитних і мармурових плит усіх надгробків уламками збитої ракети. На надгробку Пфейфера на 50% зруйнована мармурова амфора. На склепі Сольських зруйновано віконне скло. Відбито нижній правий куток стели надгробку Кисельова Г.Л. Збито два металокерамічних медальони на надгробку Кашенка М.В.	30.09.2023 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій.
49	23.01.2024	пров. Платонівський, 3	Спеціалізована школа № 7 імені М. Т. Рильського, в якій у 1923-1929 рр. викладав поет Максим Рильський	Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини	Комунальна	інформація з'ясується		інформація з'ясується
50	23.01.2024	вул. Архітектора Кобелева, 1/5	Притулок	Пам'ятка архітектури місцевого значення (рішення виконкому Київської міськради від 21.01.1986 № 49, охоронний номер 191)	Комунальна	Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти Київський професійний коледж залізничного транспорту ім. В.С. Кудряшова	Пошкоджено та зруйновано вхідні металеві двері, вікна і двері, а також заповнення віконних та дверних прорізів першого та другого поверхів дворових фасадів. Зафіксовано випадіння ділянок опорядження (тиньк). В деяких кімнатах пошкоджене внутрішнє оздоблення стін.	09.04.2024 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій. Проведено поточний ремонт по заміні вікон.

51	13.04.2024	вул. Павла Скоропадського, 7		Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення	Державна	Національна наукова медична бібліотека України	Пошкоджено дах (наявн деформація покриття 80%, фальцові шви втратили герметичність, протікають, у кількох місцях дах пробито наскрізь уламками від ракет); пошкодження декоративних елементів на фасаді, зокрема карнизів та ваз над вхідною групою; аварійний балкон з вулиці Антонович зазнав ще більше пошкоджень, спостерігаються значні деформації несучих конструкцій.; вибито понад 128 скляних шибок, в т.ч. скло ХІХ століття, пошкоджено автентичні дубові рами з фрамугами, деякі зовнішні та внутрішні двері деформовано. Частина стелі у виставковому залі обвалилася, частково осипалася штукатурка в приміщеннях, в тому числі в Золотому залі - оздоблення ліпниною із сусальним золотом. Викривлено старовинну люстру у Золотій залі, зірвані та розбиті плафони з настельних світильників, у книгоховищі повалено стелажі.	27.12.2024 проведено комісійний огляд, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій
52	08.07.2024	вул. В.Чорновола, 28/1, корпус №3	Будинок, де в 1957-69 рр. працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А.Р.Шуринок (1894-69)	Пам'ятка історії місцевого значення (Рішення виконкому Київської міськради від 30.07.1984 №693)	Державна	МОЗ, Охматит	Частина будівлі зруйнована у наслідок вибуху і пожежі: південно-західний кут будівлі на рівні першого та другого поверхів. Пошкоджені зовнішні стіни будівлі цокольного, першого, другого поверхів, горища та покриття горища. Виявлено наскрізні вертикальні та горизонтальні тріщини по зовнішніх стінах. Частково зруйновані конструкції покриття та перекриттів. Пошкоджено та зруйновано заповнення віконних та дверних прорізів. Покоджені внутрішні стіни та перегородки будівлі цокольного, першого, другого поверхів. Пошкоджено та зруйновано заповнення дверних прорізів. Пошкоджене залізобетонне перекриття на підвальному приміщенні південно-західного кута, підвальне приміщення засипане будівельним сміттям.	23.07.2024 проведено комісійний огляд, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій щодо подальших дій. Науково-проектної документації на проведення першочергових протиаварійних робіт в процесі розробки
53	весна 2023, 08.07.2024	вул. В.Чорновола, 28/1, будівля № 9 (літ. А)	Амбулаторія безкоштовної лікарні для чорноробів, де в медичних закладах працювали відомі лікарі й вчені: Афанасьєв С.І., терапевт, ініціатор заснування лікарні Сапежко К., Качковський П., Маковський Г., Буйко П.М., Сигалов Д.Л., Шуринок А.Р. та інші	Щойновиявлений об'єкт культурної спадщини (Наказ головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 №10/38-11, перезадтверджений наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 27.12.2019 № 109).	Державна	адміністративний корпус НДСЛ «Охматит» МОЗ України	Пошкоджені зовнішні стіни будівлі цокольного, першого, другого поверхів та покриття горища. Вертикальні та горизонтальні тріщини по зовнішнім стінам. Пошкоджено та зруйновано заповнення віконних та дверних прорізів. Покоджені внутрішні стіни та перегородки будівлі цокольного, першого, другого поверхів. Пошкоджено та зруйновано заповнення дверних прорізів.	Попередні огляди технічного стану пам'ятки проводилися 16.05.2023, 28.06.2023, 30.06.2023. Проведено комісійний огляд 23.07.2024, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій щодо подальших дій. Науково-проектної документації на проведення першочергових протиаварійних робіт в процесі розробки
54	08.07.2024	просп. Берестейський, 11 літера А		Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини	Комунальна	ЦНАП	Вибито скло у вікнах	Проведено поточний ремонт по заміні вікон.
55	08.07.2024	вул. Студентська, 5/7 літера А	Будинок прибутковий	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Комунальна/приватна	інформація з'ясується	Вибито скло у вікнах	інформація з'ясується
56	08.07.2024	вул. В. Чорновола, 26/2	Житловий будинок	Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини	Приватна (повна інформація відсутня)	інформація з'ясується	Вибито скло у вікнах	інформація з'ясується
57	08.07.2024	вул. Січових Стрільців, 55	Житловий будинок	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Комунальна/приватна	інформація з'ясується		обстеження виконує КП «Київекспертиза»
58	08.07.2024	вул. Січових Стрільців, 58/2 А	Житловий будинок	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення	Комунальна/приватна	інформація з'ясується		обстеження виконує КП «Київекспертиза»
59	08.07.2024	вул. Січових Стрільців, 74	Житловий будинок	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення	Приватна (повна інформація відсутня)	інформація з'ясується		обстеження виконує КП «Київекспертиза»
60	08.07.2024	вул. Січових Стрільців, 76	Житловий будинок	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Приватна (повна інформація відсутня)	інформація з'ясується		обстеження виконує КП «Київекспертиза»
61	08.07.2024	вул. Січових Стрільців, 81	Житловий будинок	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення	Приватна (повна інформація відсутня)	інформація з'ясується		обстеження виконує КП «Київекспертиза»

62	08.07.2024	вул. Січових Стрільців, 84	Житловий будинок	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення	Приватна (повна інформація відсутня)	інформація з'ясовується		обстеження виконує КП «Київекспертиза»
63	08.07.2024	вул. Студентська, 11	Житловий будинок	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Комунальна/приватна	інформація з'ясовується		обстеження виконує КП «Київекспертиза»
64	осінь 2024	вул. Олеся Гончара, 55 А	Вищі жіночі курси	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (наказ МКП від 15.03.2024 №201, охоронний №3289-Кв)	Державна	Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Прогресуючі втрати елементів оздоблення фасаду, відшарування декоративних елементів, тріщин.	25.11.2024 проведено комісійний огляд, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій
65	20.12.2024	вул. Велика Васильківська, 75	Будинок притчу	Пам'ятка архітектури національного значення (постанова Кабміну України від 08.10.2022 №1143, охоронний №260108/2)	Комунальна	Дитяча музична школа № 10 Печерського району міста Києва	Вибито більше 20 вікон, а також вітражне вікно між 2 та 3 поверхами і кругле вікно на даху. Наявна хвильова «контузія» будівлі.	27.12.2024 проведено комісійний огляд, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій
66	20.12.2024	вул. Велика Васильківська, 75	Миколаївський костюль	Пам'ятка архітектури національного значення (постанова Кабміну України від 08.10.2022 №1143, охоронний №260108/1)	Державна	ДП "Національний будинок органної та камерної музики України"	Значного пошкодження отримало вітражне полотно центрального вікна «Троянда», практично на всіх панелях спостерігаються тріщини різної глибини, а також втрата цілих сюжетних фрагментів. Фасадні стіни пошкоджено, зафіксовано випадіння кусків бетону, відшарування, збільшення розкриття тріщин. Виявлені локальні пошкодження окремих ділянок покрівлі. Втрачені завершення шпилів башт (хрестоцвіті). Зафіксована деформація металевих листів покрівлі башт, локальне роз'єднання елементів обшивки, більша частина рам вітражів та вікон пошкоджена. Балкон, що покриває скульптуру святого Кирила має локальні пошкодження. Балдахін над скульптурою святого Петра має локальні втрати нижніх частин. На самій скульптурі святого Петра спостерігається горизонтальні тріщина.	20.12.2024 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій
67	20.12.2024	вул. Велика Васильківська, 77	Будинок прибутковий	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення	Комунальна	Департамент культури ВО КМР КМ	вбито скло у вікнах, пошкоджена покрівля даху, пошкоджені зовнішні стіни та балкони	20.12.2024 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій
68	01.01.2025	вул. Інститутська, 10/1	Будинок житловий	Пам'ятка архітектури місцевого значення (наказ Міністерства культури і туризму України від 07.09.2006 №747/0/16-06, охоронний № 405-Кв)	Державна	ДП "Укржитлосервіс"	Зруйновано частково 6 поверх, повністю 7,8 поверх та ротонду фасадної кутової квартири (перехрестя Банкової та Інститутської). Частково пошкоджені архітектурні елементи фасадів, вбиті вікна та віконні конструкції, пошкоджені вхідні парадні двері; зруйновано частину сходів маршів. Наявні вертикальні тріщини та пошкодження конструкцій та архітектурних елементів дворової частини будинку. Зруйновано декоративні елементи пластики історичного фасаду (карнизи, колони, оздоблення). На збереженому портику на 6-му поверсі зафіксоване схісне зміщення мурування несучої стіни та основи колони, що загрожує неконтрольованим обвалом цієї ділянки.	07.01.2025 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій
69	01.01.2025	вул. Банкова, 2	Особняк	Пам'ятка архітектури місцевого значення (наказ Міністерства культури і туризму України від 03.02.2010 №58/0/16-10, охоронний № 44-Кв)	Приватна	Національна спілка письменників України	Руйнування заповнення віконних прорізів, як скління, так і віконних рам; пошкодження цегляної кладки та часткова втрата фасадного декору; локальне пошкодження покрівлі, часткове розкриття фальців покрівлі; пошкодження внутрішнього оздоблення, елементів декорування стелі, обличування кахельних печей; наявні пошкодження декоративних елементів в'їзних воріт; в деяких приміщеннях спостерігається часткове відшарування ліпнини, тріщини в стінах, пошкодження внутрішніх дверей.	14.01.2025 проведено комісійне обстеження
70	01.01.2025	вул. Банкова, 3	Будинок прибутковий, в якому у 1967–1969 рр. проживав балетмейстер Вронський В.І.	Пам'ятка історії місцевого значення	Державна	ДП "Укржитлосервіс"	Частково вбиті (пошкоджені) вікна та вхідні парадні двері	попередній огляд 02.01.2025 комісія по обстеженню в стані утворення

71	01.01.2025	вул. Банкова, 5-7	Будинок прибутковий, в якому проживає В.М. Глушкова – кібернетик	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (наказ Міністерства культури і туризму України від 15.09.2010 №706/0/16-10, охоронний № 376-Кв)	Державна	Управління адміністрації будинками апарату ВР	Частково пошкоджені вікна та балконні блоки головного фасаду та зенітний ліхтар сходової клітини	08.01.2025 проведено комісійне обстеження
72	01.01.2025	вул. Інститутська, 8	Особняк, 1870-1880 рр.	Пам'ятка архітектури місцевого значення (рішення виконкому Київської міськради від 21.08.1986 №49, охоронний № 126)	Державна	Управління адміністрації будинками апарату ВР	пошкоджені вікна та віконні конструкції, спостерігаються вертикальні тріщини на дворовому фасаді; пошкоджена ліпнина люстр і освітлення приміщення	08.01.2025 проведено комісійне обстеження
73	01.01.2025	вул. Інститутська, 16	Жилий будинок	Пам'ятка архітектури місцевого значення	Приватна	КП "Житлосервіс"	При візуальному огляді пошкоджень не виявлено	09.01.2025 проведено комісійне обстеження
74	01.01.2025	вул. Інститутська, 11-а	Будинок, в якому у 1902–1903 рр. був склад видань іскрівської літератури	Пам'ятка історії місцевого значення (рішення виконкому Київської міськради від 30.07.1984 №693)	Приватна	КП "Керуюча компанія Печерського р-ну"	Розбите віконне скло площею 5 кв. м.	09.01.2025 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій
75	01.01.2025	вул. Інститутська, 15/5	Будинок житловий УВО для комскладу Червоної армії	Пам'ятка містобудування та архітектури місцевого значення (наказ Міністерства культури і туризму України від 07.09.2006 №747/0/16-06, охоронний № 406)	Приватна (повна інформація відсутня)	КП "Керуюча компанія Печерського р-ну"	Розбите віконне скло площею 15 кв. м.	09.01.2025 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій
76	01.01.2025	вул. Лютеранська, 21/12	Меморіальний будинок, в якому в 1930-47 рр. жили академіки АН УРСР Воблий К.Г., М.М. Федоров	Пам'ятка історії місцевого значення	Комунальна/приватна	інформація з'ясується	При візуальному огляді пошкоджень не виявлено	09.01.2025 проведено комісійне обстеження
77	01.01.2025	вул. Лютеранська, 27-29	Жилий будинок працівників наркомату внутрішніх справ	Пам'ятка архітектури місцевого значення (рішення виконкому Київської міськради від 18.11.1986 №1107)	Приватна, повна інформація відсутня	КП "Керуюча компанія Печерського р-ну"	Розбите віконне скло площею 18 кв. м.	09.01.2025 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій
78	01.01.2025	вул. Заньковецької, 5/2	Другий будинок кооперативу "Радянський лікар", де жили: у 1952-76 рр. Смолич Ю., письменник; у 1950-х рр. Ворона І.І., мистецтвознавець; у 1950-80-х рр.- Забіла Н.Л., поетеса, драматург, перекладач та ін.	Пам'ятка містобудування та архітектури місцевого значення (наказ Міністерства культури і туризму України від 07.09.2006 №747/0/16-06, охоронний № 401)	Приватна, повна інформація відсутня	КП "Керуюча компанія Печерського р-ну"	Розбите віконне скло площею 16 кв. м.	09.01.2025 проведено комісійне обстеження, складено акт огляду технічного стану з наданням висновків та рекомендацій
79	01.01.2025	вул. Інститутська, 9 корпус 1	Будинок Державного банку	Пам'ятка містобудування та архітектури національного значення (Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 вересня 1979 року № 442, охоронний № 905)	Державна	Національний банк України	Вибито скління у вікнах цокольного та 1-4 поверхів, частину віконних рам деформовано. Пошкодження/руйнування декоративних елементів оздоблення фасаду, тріщини та відшарування. Пошкоджено вітражні вікна у металевих рамах на першому поверсі.	06.01.2025 проведено комісійне обстеження
80	01.01.2025	вул. Інститутська, 9 корпус 2	Будинок дворянського зібрання, Флігель Київської контори комерційного банку.	Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини (наказ головного управління охорони об'єктів культурної спадщини від 10.05.2011 № 10/34-11 (за результатами інвентаризації наказів № 10 1994 року та № 14 1996 року)	Державна	Національний банк України	Пошкоджено дах будівлі: частково зруйновано накриття, конструкції даху та покриття технічного і 5-го поверху будівлі. Чисельні пошкодження скління 1-5 поверхів, вибито скло у вікнах, рами деформовано, локальні пошкодження оздоблення фасаду. Пошкоджено/зруйновано гіпсокартонні конструкції стін та стелі у приміщеннях будівлі, вибито скло у дверях. Пошкоджень зазнали опорядження підлог, гіпсокартонні конструкції, оздоблення стін та стель, обладнання, інженерні мережі.	06.01.2025 проведено комісійне обстеження

